

# TYPGODKÄNNANDEBEVIS 4905/84

med beslut om tillverkningskontroll enligt 18-20 § lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m., BVL

**SAKORD: DÖRRAR OCH FÖNSTER**  
Dörrar, innerdörrar

## DÖRR TYP DALOC T21/ORRESTA O21

Innehavare	Daloc AB, Box 43, 545 21 Töreboda, tel: 0506-190 00, fax: 0506-191 19, e-post: daloc@daloc.se, hemsida: www.daloc.se, org.nr: 556239-8239.
Produkt	DÖRR TYP T21 och O21, enkel-/pardörr av trä, med eller utan glasruta, max storlek B×H 1300/2100×2100 mm, R' <sub>w</sub> 25dB.  Dörren tillverkas med varierande kant-, tröskel- och glasningsutförande.  Maximal storlek för glasrutan framgår av Bilaga 1 "Tabell för max glasarea för DÖRR TYP T21, O21" daterad 2007-01-26.
Avsedd användning	Ljudisolerande dörr i byggnader.
Handelsnamn	Daloc T21/Orresta O21
Godkännande	Produkten uppfyller kraven i 2 § 5 BVL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför vad gäller bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR).  Luftljudsisolering klass R' <sub>w</sub> 25dB (enligt SS 25267:2004) 7
Tillhörande handlingar	Daloc AB, Monteringsanvisning dörrar i träkarm, daterad 2002-04-15. Orresta Dörr AB, Monteringsanvisning dörrar i träkarm, daterad 2001-10-29. Daloc MK 0102, Monteringsanvisning för dörrar i stålkarmar typ 01,02 och 04-09, daterad 9903.
Kontroll	Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2002-03-27 och diarienummer 210-96-0754 och övervakas av ett oberoende tredjepartsorgan, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB (SP).  Vid byggherrens kontroll på byggsplatsen skall, genom identifiering med hjälp av märkningen, tillses att rätt produkter levererats och att utförande och montering överensstämmer med tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran, som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.


Tillverkare	Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen: Daloc Trädörrar AB, Töreboda Orresta Dörr AB, Västerås
Märkning	Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av skylt på varje levererad dörr och omfattar:  Tillverkarens namn och tillverkningsort t. ex. <b>Daloc Trädörrar AB, Töreboda</b> Boverkets inregistrerade varumärke <b>†</b> SITAC:s ackrediteringsnummer <b>SITAC 1422</b> Produktens typbeteckning <b>T 21 alt. O 21</b> Typgodkännandebevisets nummer <b>4905/84</b> Ljudteknisk klass <b>R<sub>w</sub> 25dB</b> Löpande tillverkningsnummer <b>nr</b> Besiktningsorgan <b>SP</b>
Bedömnings- underlag	Rapporter nr P301661, P104540 A och C, 95F32483 A, P102522A och P504107 från SP.  Ritningar enligt "Ritningsförteckning för DÖRR TYP T21, O21" daterad 2007-01-26.
Kommentarer	Monteringsanvisning skall medfölja varje dörr som levereras.  Infällt klämskydd får användas.  Dörren får monteras i stålkarm enligt typgodkännandebevis nr 1449/96.  Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2006-01-31 och projektnummer T000996-04.
Giltighetstid	Godkännandet gäller t o m 2009-05-03.  Ett typgodkännande upphör formellt att gälla efter övergångstiden för den harmoniserade tekniska specifikationen som produkten kan CE-märkas mot. Den tekniska bedömningen att produkten uppfyller Boverkets regler berörs inte av detta.

Johan Åkesson

Annika Hermodsson

## Daloc AB

### Bilaga 1 "Tabell för max glasarea för DÖRR TYP T21, O21"



Inom gråmarkerat område får  
glas placeras.

GLASRUTA	Ljudklass	X	Y	Z	Anm.
Glasruta $\geq 6$ mm	25dB	200	200	115	

Alla mått i mm.