

TYPGODKÄNNANDEBEVIS 0253/01

med beslut om tillverkningskontroll enligt 18-20 § lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m., BVL

SÖKORD: DÖRRAR OCH FÖNSTER
Dörrar, innerdörrar

DÖRR TYP DALOC T60/ORRESTA O60

Innehavare	Daloc AB, Box 43, 545 21 Töreboda, tel: 0506-190 00, fax: 0506-191 19, e-post: daloc@daloc.se, hemsida: www.daloc.se, org. nr: 556239-8239.
Produkt	DÖRR TYP T60 och O60, enkel-/pardörr av trä, max storlek B×H 1100/2100×2100, EI 60. Dörren tillverkas med varierande kant- och tröskelutförande. Dörren kan monteras i stålkarm typgodkänd enligt bevis nr 1449/96.
Avsedd användning	Brandcellsskiljande dörr i byggnader.
Handelsnamn	Daloc T60 och Orresta O60
Godkännande	Produkten uppfyller kraven i 2 § 2 BVL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR). Brandteknisk klass EI 60 5:22
Tillhörande handlingar	- Daloc AB, Monteringsanvisning dörrar i träkarm, daterad 2002-04-15 - Orresta Dörr AB, Monteringsanvisning dörrar i träkarm, daterad 2001-10-29 - Daloc MK 0102, Monteringsanvisning för dörrar i stålkarmar typ 01,02 och 04-09, daterad 9903
Kontroll	Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2002-03-27 och dnr 210-96-0754 och övervakas av ett oberoende tredjeparts organ, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut (SP).

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall, genom identifiering med hjälp av märkningen, tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran, som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.

2006-09-06

Tg-bevis nr 0253/01

Tillverkare	Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen: Daloc Trädörrar AB, Töreboda Orresta Dörr AB, Västerås	
Märkning	Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av skylt på varje levererad dörr och omfattar:	
	Innehavare/tillverkningsställe	t. ex. Daloc Trädörrar AB, Töreboda
	Boverkets inregistrerade varumärke	†
	SITAC:s ackrediteringsnummer	SITAC 1422
	Produktens typbeteckning	T60 alt. O60
	Typgodkännandebevisets nummer	0253/01
	Brandteknisk klass	EI 60
	Löpande tillverkningsnummer eller -datum	nr
	Besiktningsorgan	SP
Bedömnings- underlag	Rapporter nr P601220, P102815 A, P100019 A och 97R12980 samt utlåtande nr P106196 från Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut (SP). Ritningar enligt "Ritningsförteckning för DÖRR TYP T60/O60" daterad 2006-09-06.	
Kommentarer	Monteringsanvisning skall medfölja varje dörr som levereras. Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2003-09-12 och projektnummer T100253-01.	
Giltighetstid	Godkännandet gäller t o m 2011-09-06. Ett typgodkännande upphör formellt att gälla efter övergångstiden för den harmoniserade tekniska specifikationen som produkten kan CE-märkas mot. Den tekniska bedömningen att produkten uppfyller Boverkets regler berörs inte av detta.	



Johan Åkesson



Annika Hermodsson